

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 16 日

天气：晴

星期：星期四

气温：4~16℃

工程名称：魏县乐照光伏能源有限公司河北新正源纺织 3.52MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视，对土建消缺项整改检查，电缆桥架下端埋深不足 800mm 已整改，满足设计要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	土建消缺项整改	
其 它 事 项	无。		
本日现场监理人 员		韩文庆	
记录人：韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	