

监 理 日 志

日期：2017年 01月 14日

天气：晴

星期：星期六

气温：-5° ~6° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

| | | |
|----------------------------|--|---|
| 监 理 工 作 情 况 | <ol style="list-style-type: none">1) 外线施工电缆敷设检查；2) 预制仓及 SVG 基础回填、夯实工作检查；3) 厂区主电缆回填铺砖检查中发现部分区域铺砖不符合规范，现场要求整改；已整改；4) C\D 区箱逆变器基础台阶施工检查。 | |
| 施 工 情 况 | 施 工 单 位 | 施 工 内 容 及 进 度 |
| | 中 徽 机 电 | <ol style="list-style-type: none">1) 外线施工电缆敷设；2) 预制仓及 SVG 基础回填、夯实；预制仓厂家接线；3) 厂区主电缆回填铺砖、回填；4) C\D 区箱逆变器基础台阶施工；5) B、C、D、E 厂区屋面接地连接工作。 |
| 其 它 事 项 | | |
| 本日现场监理人员 | | 李 全 |
| 记录人：李 全 | | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： |