

监 理 日 志

日期：2017 年 02 月 25 日

天气：晴

星期：星期六

气温：0~14° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) A-F 区 1#-6#钢梯基础操平放线及短柱模板安装质量检查。 2) A 区及 F 区厂房屋面电缆桥架安装质量检查。 3) A 区及 F 区组串开路电压测试。 4) A 区-F 区屋面运维通道支架胶粘施工质量检查。 5) A 区-F 区厂房屋面垃圾清理。 6) A 区及 F 区厂房屋面组件至汇流箱 1*4mm ² 公母头对接质量检查。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	中 徽 机 电	1) A-F 区 1#-6#钢梯基础操平放线及短柱模板。 2) A 区及 F 区厂房屋面电缆桥架安装。 3) A 区及 F 区 1-12#箱逆变设备防火封堵及设备室内清理。 4) A 区-F 区屋面运维通道支架胶粘施工。 5) A 区-F 区厂房屋面剩余物品清理。 6) A 区及 F 区厂房屋面组件至汇流箱 1*4mm ² 公母头对接。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孟文伟
记录人:孟文伟		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):







2017.02.25 钢梯基础操平放线及立杆



2017.02.25 组串开路电压测试

