

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 06 日

天气：多云

星期：星期一

气温：-1~11° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 并网验收问题整个进度跟踪，要求施工单位抓紧时间，本周内整改完成并回复市局、县局。 2. 屋面光伏桥架检查验收 3. 光伏组件冲洗试验（组件清洗），现场试验采用冲水并且使用拖把清理及扫把清理及干擦等方法，现场检验结果并不理想还是有水渍及灰尘不能清理干净，现场提出可以架用先冲洗、二、喷洒清洁剂，三、托擦并冲水洗净的方法与施工单位	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) 并网验收问题进行整改 2) 屋面光伏桥架检查验收 3) 光伏组件冲洗实验（组件清洗） 4) A-F 区场地平整恢复
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员		孟文伟
记 录 人：孟文伟		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表（签字）：