

监 理 日 志

日期：2017年 03月 09日

天气：晴

星期：星期四

气温：2~17° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1) 屋面光伏电缆桥架内电缆整理消缺，桥架内垃圾清理干净质量检查。 2) A区屋面光伏运维通道支架基础胶粘施工质量检查。 3) 箱逆变基础面层抹灰质量检查。 4) 箱逆变基础百页窗安装加固质量检查。 5) C区屋面光伏组件冲洗系统安装质量检查。 6) E区光伏组件冲洗质量检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1) 屋面光伏电缆桥架内电缆整理消缺，桥架内垃圾清理干净。 2) A区屋面光伏运维通道支架基础胶粘施工。 3) 箱逆变基础面层抹灰。 4) 箱逆变基础百页窗安装加固。 5) C区屋面光伏组件冲洗系统安装。 6) E区光伏组件冲洗。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	孟文伟	
记 录 人 : 孟文伟	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) :	



2017.03.09 屋面组件冲洗1



2017.03.09 屋面组件冲洗清洁剂涂刷



2017.03.09 屋面组件冲洗质量检查