

监 理 日 志

日期：2017年 03月 25日

天气：多云

星期：星期六

气温：5~12° c

工程名称：临漳戴克电器 11MWp 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理竣工资料。 2、A-F区钢管脚手架临时通道拆除监理旁站。 3、屋面垃圾清理监理检查。 4、D区逆变器直流线路检查及整改监理检查。 5、A-F区屋面组件冲洗系统水管打压试验监理检查。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中 徽 机 电	1、A-F区钢管脚手架临时通道拆除旁站。 2、汇流箱通讯电缆整改质量检查。 3、D区逆变器直流线路检查及整改监理检查。 4、10KV开关站二次室通讯后台建立。 5、A-F区屋面组件冲洗系统水管打压试验。
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	孟文伟	
记 录 人：孟文伟	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



2017.03.25 钢管临时通道拆除



2017.03.25 屋面冲洗水管打压试验



2017.03.25 屋面垃圾清理