

监 理 日 志

第 1 页 共 2 页

2016 年 12 月 11 日 星期: 6	天气: 阴转小雨 白天: 夜间:	气温: 最高 7 °C 最低 -1 °C
---------------------------	---------------------	-------------------------

工作内容、遇到问题及其处理

- 1) C 厂区屋面组件吊装及组件二次搬运 (26 人), 有指挥;
- 2) B 厂区屋面支架安装, 两组每组 3 人, 技术员 1 人, 计 7 人;
- 3) B 厂区屋面组件安装两组各 6 人, 计 12 人;
- 4) B 厂区构造柱钢筋绑扎 (2 人);
- 5) B/C 厂区箱逆变基础砌墙 12 人, 制模 4 人;
- 6) C 厂区气楼组件安装, 两组各 6 人, 计 12 人;
- 7) 现场施工人员共 75 人, 管理人员 6 人;
- 8) 现场设备: 吊车 1 辆, 叉车 1 辆, 挖机 1 辆, 运输机械 2 辆。

发现问题: 1) 发现部分新施工人员未带安全帽, 现场要求整改。已整改;

2) B 厂区北 1 支架安装位置偏差大, 组件压不实, 现场要求其返工;

3) C 厂区南 1 气楼支架安装使用的硅酮胶因搅拌时间长, 现部能与屋面很好粘结, 要求其现场返工;





- 注 1. 本表由专业监理工程师汇总填写，填写的主要内容包括：
- (1) 天气和施工环境情况。
 - (2) 当日施工进度情况。
 - (3) 当日监理工作情况，包括旁站、巡视、见证取样、平行检验等情况。
 - (4) 当日存在的问题及处理情况。
 - (5) 其他有关事项。
2. 在填写本表时，内容必须真实，力求详细。须使用蓝黑或碳素钢笔填写，字迹工整、文句通顺。
3. 本表式为推荐表式，各监理单位可根据自己的管理体系设计本单位的监理日志表式，但应包括本表式要求的主要内容。