

# 监 理 日 志

日期：2017年 03月 21日

天气：阴

星期：星期二

气温：3℃~13℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、旁站 1#、2#钢梯基础混凝土浇筑检查进场混凝土配合比 C30 实测塌落度 186mm、185mm 现场要求均匀密实振捣收面及时。  2、对厂房加固件焊接安全巡视，施工人员防护用具佩戴齐全，焊机接地良好可靠动作灵敏有效。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	2#屋面汇流箱接线； 1#、2#钢梯基础混凝土浇筑 2#厂房内焊接厂房加固件；
其 它 事 项		
本日现场监理人 员	韩文庆	
记录人：韩文庆	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	