

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 25 日

天气：多云

星期：星期六

气温：5℃~13℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对 1#屋面桥架支架安装及 2#厂房加固件焊接除锈防腐巡视检查，屋面桥架施工人员安全用具佩戴齐全，支架螺栓紧固牢靠，厂房加固件防腐前均已清理干净锈迹及污染物，防腐漆涂刷厚度均匀满足设计要求。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	1#屋面桥架支架安装； 2#厂房加固件焊接除锈防腐；	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩文庆	
记录人：韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	