

监 理 日 志

日期：2017 年 03 月 29 日

天气：多云

星期：星期三

气温：4℃~15℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	对预埋电缆沟土方开挖检查，实测电缆沟开挖深度 805mm、810mm 满足设计要求，开挖后未组织人工清槽，经要求已组织清理。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	1#屋面汇流箱安装，屋面接地扁钢敷设； 预埋电缆沟土方开挖	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩文庆	
记录人：韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	