

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 10 日

星期：星期一

天气：阴

气温：5℃~15℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查 1#屋面 2*70 电缆敷设电缆摆放整理固定牢固满足规范要求，检查 2*70 直流电缆头制作质量，压接牢固接地线固定可靠，绝缘胶带缠绕严密。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	1#屋面 2*70 电缆敷设，电缆头制作。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩文庆	
记录人:韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	