

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 11 日

星期：星期二

天气：阴

气温：7℃~19℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查 1#厂房加固件螺栓拧紧，螺栓露丝满足规范要求，发现个别螺栓未带垫片，现场经要求已进行整改处理。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	1#屋面汇流箱 2*70 电缆螺栓固定。 1#厂房加固件螺栓拧紧。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩文庆	
记录人:韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	