

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 14 日

星期：星期五

天气：晴

气温：8℃~19℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，1#屋面汇流箱 2*70 电缆螺栓固定，垫盘齐全拧固可靠，线鼻子绝缘缠绕紧密美观。1#屋面 1*4 电缆接线 MC4 接头检查，发现个别未紧固到位现场要求施工负责人进行逐个检查进行紧固。 。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	1#屋面汇流箱 2*70 电缆螺栓固定。 1#屋面 1*4 电缆接线。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩文庆	
记录人：韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	