监 理 日 志

日期：2017年 04月 15日

天气：晴

星期：星期六

气温：8℃~20℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	<p>现场巡视检查，1#屋面接地扁铁焊接，搭接长度满足设计及规范要求，焊缝大小满足要求清渣后防腐符合要求。</p> <p>。</p>	
施 工 情 况	施工单位 河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	施工内容及进度 1#屋面接地扁铁焊接。 1#屋面 1*4 电缆接线。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	韩文庆	
记录人：韩文庆	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	