

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 20 日

星期：星期四

天气：晴

气温：8℃~21℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，1#屋面维修通道固定，个别连接点固定不牢固已破损，要求进行加固处理，经要求连接点下已加设导轨支架。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	1#屋面维修通道固定。 1#屋面接地扁钢焊接。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩文庆	
记录人：韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	