监 理 日 志

| 日期: | 2017年 04月 | 23 日 | 天气:_ | 晴 |
|-----|-----------|------|------|-----------|
| 星期: | 星期日 | | 气温:_ | 10°C~21°C |

工程名称: 王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

| 监理工作情况 | | 《视检查,电缆沟内铺砂盖砖情况,发现局部通信电缆与高压电缆未分开 要求分开敷设并分别盖砖。 | | |
|-------------------------------|------------------|--|--|--|
| | 施工单位 | 施工内容及进度 | | |
| 施 | 河北冀电电力工程设计咨询有限公司 | 箱变间电缆敷设。 | | |
| 工 | HKZH | | | |
| 情况 | | | | |
| | | | | |
| 其它 | | | | |
| 事 | | | | |
| 项 | | | | |
| 本日现场监理人员 韩文庆 | | | | |
| 记录人: 韩文庆 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): | | | | |