

监 理 日 志

日期：2017 年 04 月 24 日

星期：星期一

天气：晴

气温：10℃~22℃

工程名称：王派汽车 4.70MWp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场巡视检查，站内场地土方平整，采用机械回填未按照图纸要求夯实回填，现场要求按照图纸要求进行施工。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	河北冀电 电力工程 设计咨询 有限公司	站内场地土方平整。 预制仓内接线。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		韩文庆	
记录人：韩文庆		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	