

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 1 月 3 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 9℃ - 11℃

工程名称: 溧田国际建材城LOWM光伏项目

监 理 工 作 情 况	陶西区电缆沟工作检查 石村区接地工作检查 建材区支架安装检查	
施 工 情 况	承包单位 威胜能源 技术产业有 限公司	施工内容及进度 陶西区电缆沟开挖与回填 石村区接地扁铁焊接 创诸区顶管进行中
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 葛海平		
记录人: 葛海平		总监(总监代表): 金玉纯