

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 03月 29 日

星期: 三

天气: 晴

气温: 6~17℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

检查智能型调温控制器, 能够正常运行, 满足设计要求。
旁站倒送电, 在总电前^{要求}对并网柜、汇流箱、逆变器~~进行~~用万能表进行检测, 确保线路不出现断路等故障, 确定线路正确。

承包单位

施工内容及进度

#1并网点室外并网柜增加智能型~~调温~~调温控制器和加热
热器;

倒送电~~试~~运行成功(并网柜、汇流箱、逆变器均全开)

施
工
情
况

其
它
事
项

本日现场监理人员

夏志兵

记录人:

总监(总监代表):