

监 理 日 记()

日期: 2017 年 02 月 22 日

星期: 三

天气: 阴

气温: 4~12℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

巡视屋面工程情况时,发现深加工车间井5屋面一台逆变器内的交流端子盖板没有安装(安装4x16电缆和通讯线后遗忘在地上),已通知施工方现场负责人。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

施工现场垃圾、材料清理(各项施工工序已结束)。

其
它
事
项

供电公司并网验收时间已确定在2017年3月24日。

本日现场监理人员 夏志真

记录人:

总监(总监代表):