

监 理 日 记()

B/

日期: 2017 年 03 月 28 日

星期: 四

天气: 阴

气温: 5~13℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

对现场电气设备并网柜、汇流箱、逆变器进行检查发现交流电缆终端制作时, 在柜箱三相套处均没有屏蔽线做电缆接地, 对此向施工方发送监理通知单, 详见监理通知单 ZCZS-ZHJL-03.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

施工现场垃圾、材料清理(各项施工工序已毕).

其
它
事
项

本日现场监理人员

王斌 夏志兵

记录人: 夏志兵

总监 (总监代表):