

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017 年 4 月 2 日

星期: 日

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴

气温: 8~22℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

电缆接地不符合规范要求, 接地线应进入导体绝缘层的, 而现场是将接地黄绿线直接在电缆外层缠绕, 然后用绝缘胶带缠包. 要求施工单位对其进行二次整改.

工程竣工资料签字盖章(施工单位).

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

汇流箱 ~~进~~ 电缆 进入 避雷网柜 的交流电缆 接地.

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

夏志复

记录人: 夏志复

总监(总监代表): 王金文