

监 理 日 记()

日期: 2011 年 04 月 14 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 14℃-27℃

工程名称: 森源禹州梨园沟 120MWP-220kV 变电站

监
理
工
作
情
况

现场巡视 主控楼养生.

现场巡视 SVG 设备区基础拆模. 要求施工方及时清理.

现场巡视 SVG 设备区接地安装. 要求 10cm 素土回填.

~~施工内容~~~~ACBZCZ~~施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 现场. 主控楼养生.
2. SVG 设备区基础拆模. ~~要求~~
3. SVG 设备区接地安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 锐 施 磊 王 利 煌

记录人:

王 锐

总监 (总监代表):