

监 理 日 记()

天气: 多云
气温: 13℃-22℃

日期: 2017年04月07日

星期: 五

工程名称: 宜兴梨园岗120MW光伏发电项目220kV升压站工程

监 理 工 作 情 况

- ① 现场巡视检查主控楼排架搭设。
- ② 现场巡视SVG设备区钢筋绑扎。
- ③ 现场巡视运维楼基础土方回填,发现内有大块石头。
要打设土方现场整改清理,已清理。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- ① 主控楼梁板脚手架搭设。
- ② 运维楼基础土方回填。
- ③ SVG基础设备区钢筋绑扎。
- ④ 楼板钢筋加2。

其 它 事 项

无

本日现场监理人员

朱仕东

记录人:

朱仕东

总监 (总监代表):