

监 理 日 记()

日期: 2017年05月01日

天气: 晴
气温: 16℃-21℃

星期: -
工程名称: 森源高时梨园120MW光伏电站升压站工程

监 理 工 作 情 况

1. 监理现场巡视.
2. 监理午间检查主控楼场区回填(出运土方).
3. 监理巡视接地焊接. 发现部分SVG设备区有焊接面不接现象. 现场要求施工方整改. 已整改.
4. 对防九墙浇筑前. 监理出详细详图.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 运土方. 主控楼. 围墙.
2. 北侧作坡砌筑.
3. 防九墙钢筋支模.
4. 展平升降方.

其 它 事 项

本日现场监理人员

王生军 徐国辉 王朝辉

记录人: 王生军

总监 (总监代表):