

## 监 理 日 记( )

日期: 2017年05月10日

星期: 三

天气: 晴

气温: 24℃-33℃

工程名称: 森源高州梨园沟120MW光伏发电项目升压站工程

监  
理  
工  
作  
情  
况

1. 现场监理巡视
2. GIS、SVG、主变油坑、拆模、发现存在拉裂问题、已出具通知单。

施工内容及进度

承包单位

施  
工  
情  
况

1. GIS、SVG、主变油坑拆模。
2. 运维楼内墙粉刷。
3. 主控楼内墙粉刷。
4. 布布南围墙基础、御前支护。

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

高安生、王朝辉

总监(总监代表):

记录人:

高安生