

监 理 日 记()

日期: 2017年05月13日

星期: 7

天气: 晴

气温: 17℃-32℃

工程名称: 林源岛对梨园120MW光伏发电项目升压站工程

监
理
工
作
情
况

1. 现场巡视巡视.
2. 现场检查. 运程楼. 主控楼. 预留孔. 设计图纸不符. 次均已要求施工方整改.
3. 平行检查电缆沟. 设备及钢筋绑扎支撑.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 主控楼. 运程楼. 粉剂.
2. 电缆沟. 设备及钢筋绑扎支撑.
3. 接地体设.
4. 展平以降方

其
它
事
项

本日现场监理人员: 黄子连, 王朝煌

记录人: 黄子连

总监 (总监代表):