

监 理 日 记()

日期: 2017年05月02日

星期: 2

天气: 晴
气温: 16℃-27℃

工程名称: 森源系+梨园沟100MW光伏发电项目升压站工程

监 理 工 作 情 况

1. 巡视现场巡视
2. 平行检验. 北侧作吸. 运维楼. 主控楼浇筑.
3. 参加由监理单位开 项目推进会.
4. 平行检验 接地铺设.
5. 巡视生产楼发现部分预埋PVC管损坏. 要求施工单位及时整改. 已承诺整改.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 运维楼. 主控楼. 北侧作吸浇筑.
2. 接地铺设.
3. 屋面正降云.
4. 防水层支模.

其 它 事 项

本日现场监理人员

徐国辉. 王朝晖

总监 (总监代表):

记录人: 王朝晖

江苏省建设厅监制