

监 理 日 记()

日期: 2017 年 05 月 21 日

星期: 12

天气: 晴

气温: 20℃-31℃

工程名称: 森源高时梨园120MW光伏发电项目升压站工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场巡视。 2. 上午森源领导现场检查, 汇报施工进度情况。 3. 施工队取验电缆沟, 因管道预埋, 管材长不够, 出具联系单要求设计出具材料规格。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 运输场室内清理。 2. 接地铺设。 3. 电缆沟预留, 支撑。 人数 25人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王亚东, 王朝辉	
记录人: 王亚东	总监 (总监代表):	