

监 理 日 记()

日期: 2017年 05月 31日

天气: 晴

星期: 三

气温: 23-36℃

工程名称: 苏源泰州梨园沟120MW光伏发电项目升压站工程

监
理
工
作
情
况

1. 现场监理巡视
2. 发现SVG区排油管不符合要求, 令其整改
3. 主控楼部分踢脚线, 存在严重平整度问题要求整改
4. 现场临时用电不规范开具20通知单.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

展平区降方
主控楼踢脚线、外墙贴砖
运维楼外墙贴砖、卫生间贴砖
设备区场地平整

其
它
事
项

本日现场监理人员 王朝煌、芮金连、李小龙

记录人: 王朝煌

总监(总监代表):