

监 理 日 记()

日期: 2017年05月07日

星期: 2

天气: 晴
气温: 16℃-24℃

工程名称: 森海光伏120MW光伏发电项目升压站工程

监 理 工 作 情 况	1. 现场监理巡视。 2. 50kV GIS 主变油坑浇筑 监理旁站。 浇筑时 预埋管 加固不到位, 现场要求整改。 3. 平炉炉渣 运输楼 照明管道铺设。 4. 平炉炉渣 接地铺设。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 50kV GIS 主变油坑浇筑。 3. 运输楼 照明管道铺设。 3. 主楼楼顶部刷白。 4. 接地铺设。 5. 指示牌安装。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李亚东, 王朝辉		
记录人: 李亚东		总监 (总监代表):