

监 理 日 记()

日期: 2017年05月31日

天气: 晴

星期: 四

气温: 21°C-36°C

工程名称: 新源堂仙鹤园120MW光伏发电站升压站工程

监 理 工 作 情 况

1. 现场监理日记
 2. 召开周监理例会
 3. 开具进度联系单一位
- 未发现主控楼内缺4根埋管和电缆沟迟迟未整改并
具通知单

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

展示区降方、站房内场地平整

主控楼外墙瓷砖贴主楼, 安装配电箱
盘柜安装

运维楼外墙、卫生间及地板贴砖, 安装配电箱

SVG区电缆沟修整

其 它 事 项

本日现场监理人员

王朝柱、孙永祥、李一志

记录人:

王朝柱

总监(总监代表):