

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 17 日

星期: 二

工程名称: 牛庄路

天气: 晴

气温: 32-21℃

监 理 工 作 情 况	7:50. 1. 论区内巡视. 2. 设备存放地, 有外单位土方被及时已出. 3. 模板, 苯酚木, 金属边角料, 施工完毕后来及时整理, 码放存放地, 已口头责令整改. 4. 运进论区内的设备, 堆放在不在该字款的工作面上, 口头责令改正.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. SVG 箱式边坡接地线焊接. 2. 3号油池支架接地线焊接. 3. GIS 设备在配套安装. 4. 展平区东墙跟基, 修筑. 5. 土建施工, 下午 14:00 之前主楼楼顶层保温施工.
其 它 事 项	施工材料: 电气: 10. 吊车 1 台 土建: 12. 钩机 2 台. 照明施工: 4 人.	
本日现场监理人员	苗余连, 王新煜, 大... 明	
记录人: 大... 明	总监 (总监代表):	