

监 理 日 记 ()

日期: 2017年06月03日

星期: 71

天气: 阴

气温: 17℃-30℃

工程名称: 新源县120MW光伏电站升压站工程

监
理
工
作
情
况

1. 巡视现场运况
2. 上午巡视, 对设备区基础进行检查, 对需要修补基础, 要求施工单位在设备安装前修补完
3. SVG进场(2)吊卸

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 电缆沟, 设备基础找面
2. 场地清理平整
3. SVG进场(2)吊卸
4. 基础区降方

其
它
事
项

本日现场监理人员

王进 李中品 王朝晖

记录人: 王进

总监(总监代表):