监 理 日 记(　　)

日期：17 年 7 月 8 日　　天气：晴

星期：六　　气温：35°-23℃

工程名称：千庄站

监理工作情况	7:30　1. 站内巡视。 2. 到班前安全教育。（防暑，安全帽） 3. 站受电缆穿保护PVC管，防预埋损伤电缆。 4. 主受地面平整，清除地基面的石块。 5. 护坡砌筑，口头责令施工安全，严防坠落，增加安全防护绳。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		1. 站受接线（电缆线） 2. 护坡砌石。 3. B:S 设备基础浇筑。 4. 主受基础、消缺、电缆沟消缺。 5. 化粪池砌筑。 6. 站面楼内照明、消防线路敷设。 7. 水池、卫生间安装。

其它事项		
施工人数：	电气： 土建： 钢筋： 司机： 三轮：	

本日现场监理人员	肖金连、王朝煊、[illegible]、[illegible]、[illegible]
记录人：[illegible]	总监（总监代表）：