

监 理 日 记()

日期: 17 年 7 月 9 日

星期: 12

工程名称: 千斤顶

天气: 阴.

气温: 32°C - 21°C

监理工作情况	7:30. 1. 论内巡视。 2. 2#机房室内设备。(防震、安全帽) 3. 主变放电试验。B.C段 G:S耐压试验。 4. SVG基础问题整。地脚沟消除 5. 护坡砌筑。预防裂缝。 6. 消弧线圈各用基底平整。(勾机) 7. 爬梯制作。 8. 排水(污水)管井。石砌筑。

施工情况	承包单位	施工内容及进度
		1. 化粪池石砌筑。 2. 屋面防水保养 3. 排污管井. 砖砌筑。护坡砌筑 4. 主变做局放检测。G:S耐压试验。 5. 楼内照明. 采暖. 水电气工。 6. 爬梯制作。 7. G1 放线 (C1内 - G1)

其它事项	施工人员: 70 电气 19 土建 51 气焊 1 钩机 1 三轮 1

本日现场监理人员	苏金连 2辆空车, 大.小风, 大.小机
记录人: 大.小风	总监(总监代表):