

监 理 日 记()

日期: 17 年 7 月 25 日

星期: 二

工程名称: 4 层楼

天气: 阴晴间多云

气温: 35° - 26°

监 理 工 作 情 况	1. 7:30. 论内巡视. 2. 班前. 安全教育. (防暑降温. 安全中昂正吊 配载. 防触电. 防落物伤人) 3. SV6. 主变. 施工工艺. 与规范有差别. 4. 封堵未做. 允许填砂卵石. 电缆沟. 底坑 垃圾清理. 电缆沟底积水没处理.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 论内铺干砌石. 2. 主变. 油池内接线. (附件) 3. 围墙抹灰 4. 护坡砌块 5. 已组砌屋面找平. 6. 论内照明线跨路铺设. 7. 主变做带见木架砌.
其 它 事 项	3台2人组 = 65 电气: 15 土建: 5-1 吊机 1 台秤 1 吊车 1 三轮 1	
本日现场监理人员: 马余连 王新文 姜 志 小 明 姜 树 刚		
记录人: 姜 志 小 明		总监 (总监代表):