

监 理 日 记()

日期: 17 年 8 月 9 日

星期: 三

工程名称: 升压站

天气: 晴

气温: 23℃ - 34℃

监
理
工
作
情
况

- 7:30 1. 站内巡视
2. 到主变前检查取油, 防器降温正确配
载分合闸。
3. 巡视中发现: 1 组配电箱有私拉乱
接现象, 口头责令整改, 禁止以后此类行为
再发生, 由专业电工负责接取线, 非电工禁
止操作。
4. 主变西侧砌丁坝砖铺渡水平台偏差超
差, 责令整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 北园土带砌筑, 抹灰, 南园墙盖瓦。
东侧, 北侧水沟砌筑。
2. 倒角制作, 厂坝砖铺砌。
3. 800 砖墙砌筑。
4. 主变楼内装设示警牌。(线标)
5. A1 塔, 下塔电缆接驳线。
6. 勾缝施工。

其
它
事
项

施工人数:

土建施工人数 = 44

电气施工人数 = 1

合计人数: 2

吊车: 2

吊车: 1

三轮车: 1

本日现场监理人员

苗金东

王朝辉

刘一志

刘月松

记录人: 刘一志

总监 (总监代表):