

监 理 日 记()

日期: 17 年 8 月 20 日

星期: 日

工程名称: 升压站

天气: 晴

气温: 20℃ - 31℃

监 理 工 作 情 况	7:30. 1. 站内巡视. 2. 安全教育. 3. 电缆封堵与设计不一致. 责令整改. 4. 禁止私拉乱接.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 户内电缆铺设. 2. 墙砖铺贴. 3. 围墙抹灰. 4. 电缆桥架. 5. C. 围墙.
其 它 事 项	施工人数: 62 电工: 5 土建: 57 司机: 1 吊车: 1 三机: 1	
本日现场监理人员 苗金建 王利军 王... 王... 王...		
记录人: 王... 王...		总监 (总监代表):