

监 理 日 记()

日期: 17 年 9 月 16 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 18-29

工程名称: 升压站

监 理 工 作 情 况	7:00 1. 站内巡视. 2. 调试站安全设备. 3. 防雷电. 防倒杆.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 1. 站内垃圾清运. 2. 站内排水沟盖板. 3. 防触电培训. 4. 电气培训: 站内取油(变压器油)取样. 5. 避雷器耐压试验, 高压电缆头, 耐压. 试验. 6. 防火墙爬梯安装.
其 它 事 项	站-入站: 22. 电气: 2 土建: 20 吊车: 1台.	
本日现场监理人员 周尔建 王朝辉 姜... 王		
记录人: 姜... 王		总监 (总监代表):