

监 理 日 记()

日期: 17 年 9 月 19 日

星期: 二

工程名称: 升压站

天气: 晴

气温: 18-29

监
理
工
作
情
况

1. 7:00. 站内时巡检.

2. 开关柜相序有错, 经检测, 一次接线无错.
更改二次线 A、C 相.

3. 自办混凝土搅拌机旁南边.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 35KV 开关柜一次接线.
- 电气调试.
2. 北边塔基时排水沟. 排水.
3. 排水沟. 耐侯胶. 封堵.

其
它
事
项

施工人: 王朝文

土建
电气.

本日现场监理人员

高金生 王朝文 王... 王...

记录人: 王... 王...

总监 (总监代表):