

# 监 理 日 记

日期: 2017年3月28日

星期: 三

工程名称: 泰州港120kV开闭所工程

天气: 晴  
气温: 3/17℃

日期  
星期  
工程

监  
理  
工  
作  
情  
况

- ① 平行桩主拉杆、边拉杆接地网焊接。
- ② 事故油池安全防护情况。

监  
理  
工  
作  
情  
况

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

- ① 主拉杆、边拉杆接地网焊接、开挖沟槽。
- ② 主拉杆绝缘沟铜网绑扎、木支、底板底模、事故油池、人工清理基底残土、SVG基础土方开挖。
- ③ 水侧边坡防护。

其  
它  
事  
项

水侧边坡防护、村民阻工。

本日现场监理人员

记录人:

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制