

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 31 日

星期: 六

工程名称: 洛阳丰源新能源有限公司60兆瓦光伏电站项目

天气: 晴

气温: 12-10℃

监
理
工
作
情
况

监督施工单位北沟安装支架、组件、
梁村放点、引孔
李上生活区地梁浇筑
什压站围墙地基础砌砖、
李上光伏区引孔

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

东旭电力

强盛电力

西安雷儿

北沟光伏区个别管桩有裂
纹, 已通知施工单位将其拖
到场区门口, 以免混用。

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘士发、厉生雷

记录人: 厉生雷

总监(总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

