

监 理 日 记()

日期: 2017年6月19日

星期: 二

工程名称: 海门港新港源60MW光伏电站项目

天气: 晴

气温: 17℃-31℃

监 理 工 作 情 况	检查土建建设顶部部电缆沟开挖情况 49# 50# 110KV线路杆塔 主变做绝缘试验旁站 接地刷黄绿漆 GIS接地整改.下预埋件 SVG围栏安装	
施 工 情 况	承包单位 东加电力 强盛电力 兴公司	施工内容及进度 土建建设挖电缆沟 升压站互感四检测 升压站剩条接地焊接 生活楼视频监控穿线, 刮白, 刷涂料
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 刘士发 厉金雷		
记录人: 厉金雷		总监 (总监代表): 刘士发

江苏省建设厅监制

