

# 监 理 日 记( )

87

日期: 2017 年 6 月 11 日

星期: 二

天气: 多云

气温: 29-19℃

工程名称: 洛阳丰源新能源60MW光伏电站项目

|                            |                                                                                   |                                                                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>检查上五杰电缆沟开挖情况</p> <p>北沟接地焊接, 出现漏焊且未对齐, 已要求崔慕恩、李柏霖整改通知五杰</p> <p>要求升压站道路按图施工。</p> |                                                                                                                              |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承包单位                                                                              | 施工内容及进度                                                                                                                      |
|                            | <p>东旭电力</p> <p>强盛电力</p> <p>沈大公司</p>                                               | <p>北沟逆变四向卦五杰外转运.. 自卸吊</p> <p>北沟接地焊接.</p> <p>生活楼散水井挖, 视频方色工, 刷乳胶漆雨搭滴水沿</p> <p>升压站道路清理、GIS接地整改 绝缘耐压试验</p> <p>卦五杰 3台挖机挖电缆沟。</p> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                   |                                                                                                                              |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                   | 厉生雷、刘坡                                                                                                                       |
| 记录人: 厉生雷                   |                                                                                   | 总监(总监代表): 刘坡                                                                                                                 |

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建