

监 理 日 记 ()

日期: 2017年7月31日

星期: 一

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 35℃

监 理 工 作 情 况	<p>巡视巡视:</p> <p>在巡视中发现光伏区 15#、32# 电缆</p> <p>桥架盖板脱落, 令其整改.</p>	
施 工 情 况	<p>承包单位</p> <p>信息产业 电子第 十一院 科技有 限公司</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>1. 做围栏 <10人></p> <p>2. 7# 清洗支架、檩条</p>
其 它 事 项	<p>箱变踏步梯下部硬化全部做完.</p>	
<p>本日现场监理人员: 陆长荣、张大伟、姚三平</p>		
<p>记录人: 姚三平</p>		<p>总监 (总监代表):</p>

江苏省建设厅监制

