

监 理 日 记()

日期: 2017 年 8 月 5 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 33°

工程名称: _____

监 理 工 作 情 况	监理巡视: 发现其桥架盖因螺丝未打紧而导 致其桥架盖脱落	
施 工 情 况	承包单位 信昌产业 电子第 一院科 技有限 公司	施工内容及进度 (1) 整改桥架盖 (2人) (2) 护栏上网 (10人)
其 它 事 项		
本日现场监理人员 陆长荣, 张大伟		
记录人: 张大伟		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

