

监 理 日 记(

天气: 晴
气温: 3-23℃

日期: 2017 年 04 月 15 日

星期: 5

工程名称:

监理工作情况

名称: _____

一、被巡场所巡控一切正常, 路上, 安全流量均在受控中进行。

二、安班要求:

今日风大, 高空作业, 一定要注意安全, 不准吸烟, 安全中, 吸安全。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

一、升压站:
1. 电气设备安装, 间预制舱内运, 设备。
2. 围墙基础梁混凝土浇筑, C30, 7.0m^3 。
二、光伏区,
9座, 支架, 横梁, 组件安装。

其它事项

电气设备开箱检查有：

综合应用服务器屏、故障录仪四屏、电流互感器控制屏、时间同步装置屏、
110kV数据网关机屏、220kV数据网关机屏、主变保护屏、电压互感器控制屏、
母线控制屏、母线保护屏、线路保护控制屏、(220kV)远动装置屏。

现场监理人员	预留空位
--------	------

本日现场监理人员

记录人:

预备室位，等改育开箱检验均谈商完好，资料齐全。

总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制

日期: 20
星期:
工程名称:

星期：——
工程名称：——

监理工作情况

承

施工情况

其它事项

本日
记录



由 扫描全能王 扫描创建