

B7

监 理 日 记 ()

B7

2017年 4 月 26 日

重

名称: _____

天气: 多云

气温: 30-16°C

 气: 晴
 温: 30-17°C

工程

1. 检查升压站控制电缆敷设, 要求不破坏电缆外层, 已做防护措施, 采用滚轮运输。
2. 检查生活楼排水管改量。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

- 一、玄代区
1. 根架防腐, 2. 号墩斜拉索。
- 二、升压站
1. 生活楼排水管改量。
 2. 中控室电缆敷设。
 3. 站内二次电缆敷设。

其它事项

本日现场监理人员

总监 (总监代表):

记录人:

江苏省建设厅监制

建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建