

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 6月 11日

星期: 8

工程名称:

天气: 晴转多云

气温: 9~25℃

监 理 工 作 情 况	1. 主变两侧油温度表标绘安装. 2. 现场运行规定、事故预案已经重新编写. 针对站内具体设备、操作及异常编写相关 规程规定及应急预案.	
施 工 情 况	承包单位 四川南充水电	施工内容及进度 1. 电压互感器在架底拉有圆钢绞线, 已封堵. 2. 生活楼散水坡现混凝土浇筑.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王顺东 冯寿贵		
记录人: 冯寿贵		总监 (总监代表): 李维军

江苏省建设厅监制

